

工事名称 志太消防本部藤枝消防南分署仮眠室等改修工事

工事場所 藤枝市 田沼 三丁目 地内

設計年月日：令和7年7月29日

<工 事 概 要>

建設工事名 志太消防本部藤枝消防南分署仮眠室等改修工事

建設工事箇所 藤枝市 田沼三丁目 地内

工 期 令和 8年 2月13日まで

工事概要 志太消防本部藤枝消防南分署の仮眠室及びオーバースライダーの
改修工事

特記仕様 図面に記載されていない事項は、すべて特記仕様による。

※工事内訳明細書に記載されている数量は参考数量である。

※本工事は週休2日推進工事【発注者指定型】である。
藤枝市週休2日推進工事（建築工事）特記仕様書を参照すること。

※工事車両用駐車場については、緊急車両の支障にならない位置に駐車すること。
不足する場合は、受注者負担で外部駐車場を確保すること。

(工事価格) _____

(_____)

(_____)

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

[illegible]

[illegible]

藤枝市役所財政経営部資産管理課

藤枝市役所財政経営部資産管理課

藤枝市役所財政経営部資産管理課

[illegible]

仮眠室改修工事 内装改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)撤去						
ビニル床シート撤去	厚2.5 厚2.3 集積共	102	m ²			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	7	m ²			
天井合板・ボード撤去	厚9.0 化粧石膏ボード 一重張り 一般 集積共	7	m ²			
天井合板・ボード撤去	厚12.0 岩綿吸音板 直張 一重張り 一般 集積共	100	m ²			
天井下地撤去	集積共 19型 25型	107	m ²			
廻縁撤去	塩ビ製 集積共	75.9	m			
カーテンボックス撤去	集積共	20.8	m			
カーテンレール撤去	集積共	16.8	m			
天井点検口撤去	450角 SUS製 集積共	4	か所			
アルミ製パーティション撤去	出入口カーテン共 集積共	127	m ²			
(2)床						
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	109	m ²			
(3)巾木・壁						
ビニル幅木	高さ100	118	m			
壁清掃		142	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	123				
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付けV目地 - -	123	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付けV目地 - -	41.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	61.5	m ²			

藤枝市役所財政経営部資産管理課

仮眠室改修工事 発生材処理						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1) 発生材積込	※おへーすライダ-改修工事分を含む					
発生材積込み	コンクリート類 人力	1	m3			
発生材積込み	石膏ボード類	0.1	m3			
発生材積込み	廃プラスチック類 ビニル床シート	0.3	m3			
発生材積込み	廃プラスチック類 廻縁	0.1	m3			
発生材積込み	ガラスくず (岩綿吸音板)	1.5	m3			
発生材積込み	混合廃棄物類 天井点検口 軽量鋼製建具	0.3	m3			
発生材積込み	混合廃棄物類 アルミ製パーテーション	5.7	m3			
発生材積込み	金属類 ルーバー LGS カーテンレール 手摺	1.7	t			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.9	m3			
(2) 発生材運搬	※おへーすライダ-改修工事分を含む					
撤去材運搬	コンクリート類	1	m3			
撤去材運搬	石膏ボード類	0.1	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類 ビニル床シート	0.3	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類 廻縁	0.1	m3			
撤去材運搬	ガラスくず (岩綿吸音板)	1.5	m3			
撤去材運搬	混合廃棄物類 天井点検口 軽量鋼製建具	0.3	m3			
撤去材運搬	混合廃棄物類 アルミ製パーテーション	5.7	m3			
撤去材運搬	金属類 ルーバー LGS カーテンレール 手摺	1.7	t			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 ハックお0.28m3 木材類 DID区間有り 60.0km以下	0.9	m3			

[illegible]

藤枝市役所財政経営部資産管理課

オーバーライダー改修						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1) 撤去						
カッター切断	コンクリート舗装 厚さ 15cm	0.8	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	36.9	m			
既設柱脚一部撤去 スチール手摺共	0.41m2 x H176 スチールパイプ φ34.0 730 x 4本 1420 x 1本	1	式			
ALC50 撤去	550 X 4000 700 X 4000 16900 X 520	16.4	m ²			
シーリング撤去	集積共	35.6	m			
アルミ製ルーバー	H100	171	m ²			
天井下地撤去	集積共 19型 25型	171	m ²			
(2) 改修						
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	1.4	m ²			
手摺 エントキヤップ 取付	スチールパイプ φ34.0	2	か所			
ALC50 新設	550 X 4000 テキサインパネル レンガH100	1	か所			
ALC50 新設	700 X 4000 テキサインパネル レンガH100	1	か所			
シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 15×10	18.5	m			
オーバーライダー 取付下地	□100 x 100 x 3.2 L90 x 90 W10, 500 x H3, 800 運搬・取付手間共	1	か所			
オーバーライダー 取付下地	□100 x 100 x 3.2 L90 x 90 W4, 670 x H3, 800 運搬・取付手間共	1	か所			
オーバーライダー 取付下地 F通り	L-50 x 50 x 5 x 3 @900 運搬・取付手間共	5	か所			
オーバーライダー 取付下地 G通り	PL-5 L-50 x 50 x 5 x 4 @900 運搬・取付手間共	5	か所			
オーバーライダー 取付下地 H通り	L-60 x 60 x 5 x 2 @900 運搬・取付手間共	5	か所			
オーバーライダー	アルミ製 t=0.6 スタンド型 10500 x 3600 電動 チェーン式 スイッチ2個、リモコン4個共	1	か所			

藤枝市役所財政経営部資産管理課

電気設備改修工事						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	13	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	36	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	249	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	15	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	99	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	51	m			
照明器具A		24	個			
照明器具B		18	個			
照明器具C		5	個			
照明器具車庫用		2	個			
ライトコントロール		1	個			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×2 (接地端子付) 125V	28	個			
人感センサー	親機(換気扇連動なし、子機端子付)	2	個			
人感センサー	子機 WTK2910K	2	個			
適合調光器 (露出)	NQ21506	12	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	75	個			
既設電灯分電盤改 修費	L-1	1	式			
既設電灯分電盤改 修費	L-2	1	式			
開閉器 (一般形)	ELCB2P 20AF× 1個	4	個			
電線管 塗装 (ねじなし電線管)	E25	18	m			

藤枝市役所財政経営部資産管理課

[illegible]

電気設備改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV1. 6-3C 撤去		5	m			
IV2. 0-2C 撤去		51	m			
IV2. 0-3C 撤去		49	m			
IV3. 5φ-3C 撤去		13	m			
IV5. 5φ-1C 撤去		13	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	13	m			
蛍光灯器具A 撤去		8	個			
蛍光灯器具B 撤去		6	個			
蛍光灯器具C 撤去		2	個			
蛍光灯器具D 撤去		2	個			
投光器撤去		3	個			
埋込スイッチ撤去	1P15A-2	10	個			
埋込スイッチ撤去	1P15A-2+調光スイッチ	2	個			
埋込コンセント撤去	2P15A×2	10	個			
盤内ブレーカー改修及 び撤去	MCB1P50/20	8	個			
天井ブレーカー撤去		2	個			
アッテネーター撤去		2	個			
火災報知器撤去		3	個			
上記撤去材運搬費		1	式			
上記撤去材処分費		1	式			

藤枝市役所財政経営部資産管理課

[illegible]

藤枝市役所財政経営部資産管理課

機械設備改修工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AC-1 空冷式パナソニックエアコン撤去	天井吊钩型 冷房能力5,280kcal 暖房能力7,050kcal	1	組			
AC-2 空冷式パナソニックエアコン撤去	天井吊钩型 冷房能力11,400kcal 暖房能力14,000kcal	1	組			
F-1 空調換気扇撤去	天井埋込型 風量250m ³ /h	1	台			
冷媒・銅管撤去	6.35外径(1/4B)	16	m			
冷媒・銅管撤去	9.52外径(3/8B)	16	m			
冷媒・被覆銅管撤去	12.7 外径(1/2B)	7	m			
冷媒・被覆銅管撤去	15.88外径(5/8B)	7	m			
排水・硬質塩化ビニル管(VP)撤去	屋内一般 25A	15	m			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	11	m			
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1m ² 以下 再使用しない	1	個			
冷媒破壊処理費		1	式			
冷媒管プラグ止め		6	か所			
ドレン管プラグ止め	25A	2	か所			
上記撤去材運搬費		1	式			
上記撤去材処分費		1	式			
計						

機械設備改修工事		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0012
排水管 保温	ク*ラスウール 天井内,ハ*イブ*シャフト内 アルミカ*ラスクロス 25A	29	m			
排水管 保温	ク*ラスウール 天井内,ハ*イブ*シャフト内 アルミカ*ラスクロス 40A	12	m			
排水管 保温	ク*ラスウール 天井内,ハ*イブ*シャフト内 アルミカ*ラス化粧筒 50A	2	m			
排水管 保温	ク*ラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	10	m			
計						
配管貫通補修費		1	式			別紙 00-0013
機械はつり(ク*イモ ント*カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 100mm	7	か所			
計						

藤枝市役所財政経営部資産管理課

[illegible]

[illegible]

藤枝市 週休 2 日推進工事（建築工事）特記仕様書 [発注者指定型]

1 発注方式

本工事は、発注者が月単位の週休 2 日に取り組むことを指定する週休 2 日推進工事（発注者指定型）である。なお、月単位の週休 2 日に取り組むことを必須とする。

2 週休 2 日の考え方

- (1) 「月単位の週休 2 日」とは、対象期間において、全ての月で 4 週 8 休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (2) 「通期の週休 2 日」とは、対象期間において、4 週 8 休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
- (3) 「対象期間」とは、工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。なお、年末年始休暇 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。
- (4) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて 1 日を通して現場が閉所された状態をいう。
- (5) 「現場休息」とは、分離発注工事（一つの工事現場で概ね同期間に施工される関連工事がある工事。以下同じ。）の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて 1 日を通して現場作業が無い状態をいう。
- (6) 「4 週 8 休以上」とは、以下のとおりとする。

ア 月単位の週休 2 日においては、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）日数割合（以下「現場閉所（現場休息）率」という。）が 28.5%（8 日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、土曜日、日曜日の日数の割合が 28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日、日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っている状態をいう。

イ 通期の週休 2 日においては、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が 28.5%（8 日/28 日）以上の水準に達する状態をいう。

ウ 現場休息率の算出において、現場休息の日数には現場閉所の日数を含む。

エ 降雨、降雪等による予定外の現場閉所（現場休息）日についても、現場閉所（現場休息）日数に含めるものとする。

3 実施方法

(1) 対象期間開始前

対象期間を受発注者間協議により設定する。

受注者は、「現場閉所（現場休息）予定日」を記載した実施工程表等を作成し、監督員の確認を得た上で週休2日に取り組むものとする。

分離発注工事の場合は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないように「現場閉所（現場休息）予定日」を調整した上で、実施工程表等を作成する。

(2) 対象期間中

受注者は、監督員が現場閉所（現場休息）の状況（実績）を確認するために、実施工程表等に「現場閉所（現場休息）日」を記載し、必要な都度、監督員に提出するものとする。

工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度実施工程表等を提出する。

(3) 現場閉所（現場休息）率の確認時

監督員は、受注者が作成する「現場閉所（現場休息）日」が記載された実施工程表等により対象期間内の現場閉所（現場休息）率を算出し、現場閉所（現場休息）率確認書を作成し、受注者に交付する。

4 工事間調整

受注者は監督員、関連工事受注者その他関係者と協力し、一つの工事現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間の調整を適切に実施する。

5 実施困難な場合の対応

受注者の責めに帰すことができない理由により実施が困難な場合は、対象期間開始前に受発注者間協議を行うこととする。

6 費用の計上

予定価格は、月単位の週休2日を前提に以下の(1)の補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費。以下同じ。）を補正し作成している。

発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、月単位の週休2日を満たさない場合は、以下の(2)の補正係数に変更し、通期の週休2日に満たない場合は補正係数を除き、請負代金額のうち労務費補正分の差額を減額変更する。

(1) 月単位の週休2日 補正係数 1.04

(2) 通期の週休2日 補正係数 1.02

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく差別的取扱いの

禁止及び合理的配慮の提供についての留意事項に関する特記事項等

(受注者の責務)

- 1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第10条第1項の規定に基づく「藤枝市における障害を理由とする差別を解消するための職員対応要領」(平成28年3月11日藤枝市長決定)第2条に規定する不当な差別的取扱いの禁止及び第3条に規定する合理的配慮の提供について留意すること。
- 2 本市作成の「視覚情報のためのカラーユニバーサルデザインガイドライン」(令和3年1月発行)を参考に、カラーユニバーサルデザインに配慮すること。

設計図書の照査に関する特記事項

- 1 静岡県土木工事共通仕様書 第1編共通編 第1章総則 第1節総則 1-1-3「設計図書の照査等」の規定を準用する。

情報共有システム（ASP）の活用に関する特記仕様書

第1条（情報共有システムの活用）

本工事は、発注者及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム(ASP)の対象工事である。実施にあたっては「藤枝市における情報共有システム活用要領」及び「藤枝市における情報共有システム活用の手引き」に基づき実施する。受注者は、情報共有システムの利用の有無を発注者と協議し決定する。利用する場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（システムの選定）

受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、発注者と協議し承諾を得なければならない。利用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。

- ・「土木工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 （最新版）

（国土交通省）

- ・「建築・建築設備工事」の場合

工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 営繕工事編 （最新版）

（国土交通省大臣官房官庁営繕部 整備課施設評価室）

第3条（利用契約）

発注者及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーID数やワークフロー機能の対象者等については、「事前協議チェックシート」に基づき、担当監督員と協議するものとする。

第4条（費用負担）

情報共有システムを利用する発注者及び受注者の費用は、情報共有システムへの登録料及び使用料であり、設計図書における経費のうち、共通仮設費の率分（技術管理費）に含まれるものとし、受注者の負担とする。

遠隔臨場の試行に関する特記仕様書

本工事（業務）は、遠隔臨場の試行の対象であり、受発注者間の調整により、遠隔臨場を実施することができる。

（定義）

第1条 遠隔臨場とは、建設現場において、モバイル端末等による映像と音声の双方向通信を用いた立会・段階確認及び検査のことをいう。

（適用）

第2条 遠隔臨場は、受注者がモバイル端末等で撮影した映像と音声を監督員又は検査員等にリアルタイム配信を行い、双方向通信により相互に確認を行うことにより、必要とする情報の入手が可能と監督員又は検査員が判断した場合に限り、臨場又は実地に替えることができるものとする。

（実施方法）

第3条 受注者は、遠隔臨場を行う場合、以下の作業を実施する。

（1）事前調整

受注者は、監督員と遠隔臨場の実施日時、適用（確認する項目・内容）、仕様（使用する機器・アプリケーションまたはサービス）、その他必要な事項について調整する。なお、電話、メール等での調整を可とする。

（2）実施記録

受注者は、遠隔臨場が行われた証拠として、通信履歴の画面キャプチャ（写真）、通話中の監督員又は検査員の映像を含む写真等のいずれかの記録を行うものとする。

遠隔臨場が行われた内容の記録は、監督員又は検査員の臨場又は実地に替えて黒板に遠隔臨場であることを明記した写真により行うものとする。

（実施手続）

第4条 遠隔臨場は、以下の手順により実施する。

（1）事前調整

受注者は、遠隔臨場の実施について、監督員と事前調整する。

（2）立会・段階確認、検査の申請

受注者は、遠隔臨場を実施する場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認項目欄又は検査依頼書の検査の種類欄に遠隔臨場であることを明記する。実施日時等の取扱いは、臨場の場合と同様とする。

ただし、監督員又は検査員が臨場の必要があると判断した場合は、遠隔臨場による申請を行った場合においても、臨場により実施するものとする。

（3）立会・段階確認、検査の実施

受注者は、実施予定日時に、監督員又は検査員に対して通信を開始して実施する。

ただし、監督員又は検査員が必要とする情報が得られないと判断した場合は、遠隔臨場を中止し、通常の臨場による確認を実施するものとする。

（4）立会・段階確認、検査の確認

受注者は、遠隔臨場による立会・段階確認を実施した場合、段階確認・立会願（第2号様式）の確認書に、実施記録を添付し監督員に提出するものとし、遠隔臨場による検査を実施した場合は、検査終了後速やかに実施記録を監督員経由で検査員に提出するものとする。

(機材等の手配・仕様)

第5条 受注者は、以下の項目により遠隔臨場に必要な機器等を準備するものとする。

- (1) 受注者は、現場で必要となるモバイル端末及び通信回線等の準備を行う。
- (2) 発注者は、発注者が保有するインターネット通信が可能なタブレット端末等を利用する。
- (3) 利用するアプリケーションまたはサービスは、発注者が保有するタブレット端末等で利用が可能であり、かつ、発注者の利用に際して新たな費用負担が生じないものを受注者が選定する。

(費用)

第6条 受注者が行う機材等の手配に要する経費は、共通仮設費（業務の場合は諸経費）の率分に含まれるものとし、別途計上しない。

(調査への協力)

第7条 受注者は、遠隔臨場を実施した場合、有効性や効果、課題等について把握するためのアンケート調査等に協力する。

工事写真の電子データに関する特記仕様書

第1条（工事写真の提出）

当該工事（以下「本工事」という。）の工事写真を電子データの対象とするか否か、受注時に発注者、受注者協議の上、選択できるものとする。対象とした場合に必要な事項を以下のとおり定める。

第2条（工事写真）

工事写真は「写真管理基準」により撮影したものを指す。

第3条（電子データの作成）

電子データは、国土交通省版の「デジタル写真管理情報基準」に基づいて作成するものとする。

第4条（提出方法）

納品は要領に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で2部提出する。

なお、納品の際には事前にエラーチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで納品するものとする。

第5条（定めなき事項）

本仕様書および共通仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、必要に応じ監督員と協議するものとする。

交通誘導警備員の配置に関する特記仕様書(標準)

(交通誘導警備員の設計計上数量)

第1条 本工事の施工に関しては、設計書に計上した交通誘導警備員の人員を配置する。なお、配置場所については、監督員と協議するものとする。

(安全対策)

第2条 受注者は工事の施工に当たって交通整理を行うときは、公共工事の円滑な執行に資することを理解し、事故のないよう適正に工事を実施しなければならない。

2 受注者は、工事の施工にあたって、交通整理等を行うときは、配置人員、配置位置及び配置期間等について、監督員と協議を行わなければならない。また、計画に変更が生じた場合も同様とする。

3 受注者は、工事の施工にあたって交通整理等を行った場合、工事完了時に実施内容の判る写真、交通誘導警備員勤務実績表を併せて提出しなければならない。

(その他)

第3条 交通誘導警備員は、原則、警備業法（昭和47年法律第117号一部改正平成16年法律第50号）第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置するものとする。

2 現場代理人は、交通誘導警備員について、住民等から意見があった場合は、速やかに監督員へ報告し、協議を行うものとする。

3 現場代理人は、交通誘導警備員の点呼を取り、交通誘導警備員の健康状態や交通整理状況を常時把握し、以上のあるときは速やかに警備会社へ連絡し、交替を要請するとともに、交替要員が現場に到着するまでの間、交通誘導を要する現場作業は控えるものとする。

4 現場代理人は、施工区域内において、複数の他工事が重複する場合は、事故の未然防止及び安全対策に万全を期するとともに、他工事との調整等を図るなかで、交通誘導警備員を適正に配置するものとする。