


＜委 託 概 要＞

委託業務の名称：藤枝市保健センター空調設備等改修工事設計業務委託
施 行 箇 所：藤枝市 南駿河台一丁目 地内
履 行 期 間：令和7年9月26日まで
委 託 概 要：藤枝市保健センターの空調設備及び高圧機器改修工事に伴う設計業務委託

【留 意 事 項】

- ・改修対象機器は施設内の全空調機器とし、経過年数から改修の必要性を検討すること。
- ・全空調設備の能力の過不足確認を行うこと。
- ・費用対効果を確認し、空調設備機器更新方式の検討を行うこと。
- ・空調設備能力の確認を行うこと。
- ・更新後の運転費（燃料費、電力費等）及び保守費用を整理し、資料を提出すること。
- ・施設への影響が小さい工事工程を検討すること。
- ・官公署等への必要な届け出の確認を行うこと。
- ・室外機の撤去に伴い露出する防水層の補修を検討すること。



案内図



配置図



: 改修対象建物


藤枝市役所財政経営部資産管理課
静岡県藤枝市岡出山1丁目11-1

委託業務の名称
藤枝市保健センター空調設備等改修工事設計業務委託

図面名
委託概要、案内図、配置図

縮尺
日付
NS
2025.4

図面番号
No.1



空調機器表 1

記号	機器種別	設置室名	能力 kW		機器品番	台数 (組)	設置年
			冷房	暖房			
AC-1	空冷HPパナソニックエコ	成人相談室、眼底検査室	4.0	4.2		2	H18
AC-2	空冷HPパナソニックエコ	母子相談室	8.0	8.5		1	H18
AC-3	空冷HPパナソニックエコ	心電図室	10.0	10.6		1	H18
AC-4	空冷HPパナソニックエコ	歯科会議室	10.0	10.6		1	H18
AC-5	空冷HPパナソニックエコ	消毒準備室、機能訓練室兼健康増進室	12.5	13.8		2	H18
AC-6	空冷HPパナソニックエコ	歯科指導室	12.5	13.8		1	H18
AC-7	空冷HPパナソニックエコ	成人診療室兼予防診療室	14.0	15.2		1	H18
AC-8	空冷HPパナソニックエコ	歯科検診室、問診室兼事後相談室、診療室兼測定室、事務室	20.0	21.0		2	H18
AC-9	空冷HPパナソニックエコ	母子待合室	20.0	21.0		1	H18
AC-10	空冷HPパナソニックエコ	栄養指導室	26.0	27.0		1	H18
AC-11	空冷HPパナソニックエコ	1階待合ホール	26.0	27.0		1	H18
AC-12	空冷HPパナソニックエコ	2階ロビー、会議室	25.0	27.6		1	H18
AC-13	空冷HPパナソニックエコ	2階研修室兼視聴覚室	37.5	41.4		1	H18
AC-14	空冷HPパナソニックエコ	集検ホール	56.0	64.0		1	H18
AC-15	空冷HPパナソニックエコ	救護室兼雑庫	4.0	4.2		1	H18


藤枝市役所財政経営部資産管理課
静岡県藤枝市岡出山1丁目11-1

委託業務の名称
藤枝市保健センター空調設備等改修工事設計業務委託


図面名
1階平面図、空調機器表1

縮尺
日付
NS
2025.4

図面番号
No. 2



空調機器表 2						
記号	機器種別	設置室名	能力 kW		機器品番	台数 (組)
			冷房	暖房		
AC-1	空冷HPパッケージエアコン	成人相談室、眼底検査室	4.0	4.2		2
AC-2	空冷HPパッケージエアコン	母子相談室	8.0	8.5		1
AC-3	空冷HPパッケージエアコン	心電図室	10.0	10.6		1
AC-4	空冷HPパッケージエアコン	歯科会議室	10.0	10.6		1
AC-5	空冷HPパッケージエアコン	消毒準備室、機能訓練室兼健康増進室	12.5	13.8		2
AC-6	空冷HPパッケージエアコン	歯科指導室	12.5	13.8		1
AC-7	空冷HPパッケージエアコン	成人診療室兼予防診療室	14.0	15.2		1
AC-8	空冷HPパッケージエアコン	歯科検査室、問診室兼事務相談室、診療室兼測定室、事務室	20.0	21.0		2
AC-9	空冷HPパッケージエアコン	母子待合室	20.0	21.0		1
AC-10	空冷HPパッケージエアコン	栄養指導室	26.0	27.0		1
AC-11	空冷HPパッケージエアコン	1階待合ホール	26.0	27.0		1
AC-12	空冷HPパッケージエアコン	2階ロビー、会議室	25.0	27.6		1
AC-13	空冷HPパッケージエアコン	2階研修室兼視聴覚室	37.5	41.4		1
AC-14	空冷HPパッケージエアコン	集検ホール	56.0	64.0		1
AC-15	空冷HPパッケージエアコン	救護室兼雑庫	4.0	4.2		1



屋根伏図
S=1:200