

藤枝中学校照明器具LED化改修工事

[illegible]

電気設備工事特記仕様書

25

照 度 測 定

照明器具を新設、改修した部屋の照度
※測定する ・測定しない
測定箇所等は監督職員の指示による

26

建 築 材 料 等

本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に、次の (1) から (4) を満たすものとする。
(1) 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗料は、アセトアルデヒド及びスチレンを発生しない又は発散が極めて少ない材料を使用する。
(2) 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。
(3) 接着材は、可塑剤（フタル酸ジ-n-ブチル酸及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含むしな難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。
(4) (1) の材料等を使用して作られた家具、書架、実装台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発生しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

27

化 学 物 質 の 濃 度 測 定

・ 要 ※ 不要
測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等については、監督職員の指示による。

28

設 備 機 器 容 量

本工事及び関連工事において設備機器容量等が相違する場合は、関連する設備の施工及び機器製作前に監督職員と協議し、指示を受けること。

撤 去 工 事

①

撤 去

・ 撤去前に内容物（発電設備燃料等）の回収を要する機器、配管等の処置（ ）
○ 撤去後の補修、復旧（ ）
○ 撤去前に十分調査をすること。

2

石綿含有建材の除去工事

事前調査 ※ 行 う ・ 行わない
工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している建築材料等の使用の有無について調査する。
分析による石綿含有建材の調査 ※ 行わない ・ 行 う（ 箇所）
測定箇所等は監督職員の指示による。
石綿粉じん濃度測定 ※ 行わない ・ 行 う（ 箇所）
測定箇所等は監督職員の指示による。
石綿作業主任者
石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質作業主任者の有資格者の内から選任し、法令に基づき、作業の方法、労働者の指導等必要な措置を行うこと。
石綿含有品 ・ フランジ用ガスケット（ ・ 配 管 ・ ダクト ）
・ 天井材 ・