

内野本陣店舗・休憩棟 機器器具表

空調機器表

記 号	据 付 場 所	形 式	冷房能力	暖房能力	電源	圧縮機	ファン		参 考 品 番	備 考	台 数	
			KW	KW	φ V	KW	内 W	外 W				
A C-1	見 世	ルームエアコン	0.9～6.5	0.9～9.5	1φ200V	1.7	60	53	S63PTCXV	自動掃除機能付	ワイヤレスリモコン	1 組
A C-2	中 の 間	ルームエアコン	0.8～3.8	0.8～5.0	1φ100V	0.95	28	50	S36PTCXS	自動掃除機能付	ワイヤレスリモコン	1 組
A C-3	奥 の 間	ルームエアコン	0.9～6.5	0.9～9.5	1φ200V	1.7	60	53	S63PTCXV	自動掃除機能付	ワイヤレスリモコン	1 組
A C-4	販売・店舗	ルームエアコン	3.2～8.0	3.5～10.6	1φ200V	1.9	60	64	S71PTCXV	自動掃除機能付	ワイヤレスリモコン	1 組
A C-5	2階休憩室	ルームエアコン	0.8～3.8	0.8～5.0	1φ100V	0.95	28	50	S36PTCXS	自動掃除機能付	ワイヤレスリモコン	1 組

屋外機据付用コンクリート製ゲタ基礎、防振ゴム(20mm) を取付、SUS転倒防止金物取付

換気扇機器表

記 号	据付場所	形 式	風 量	圧 損	消費電力	電 源	参 考 品 番	備 考	台 数
			m ³ /H	Pa	W	φV			
VF-1	中 の 間	天井埋込ダクト扇	360	19.9	46	1φ100V	VD-20ZXK9-C	SUS丸形防風板付VC AT-150TCGS6 24Hスイッチ P-04SWL2	1 組
VF-2	男子トイレ	パイプファン	43	2.4	4	1φ100V	V-08PA6	SUS丸形防風板付VC AT-100TCGS6	1 組
VF-3	女子トイレ	パイプファン	43	2.4	4	1φ100V	V-08PA6	SUS丸形防風板付VC AT-100TCGS6	1 組
VF-4	多目的トイレ	天井埋込ダクト扇	149	46.9	23	1φ100V	VD-15ZXP9-C	SUS丸形防風板付VC AT-100TCGS6	1 組
VF-5	キッチン	レンジフード	279	30.2	88	1φ100V	V-754K7	SUS丸形防風板付VC AT-150TCGS6 24H換気表示	1 組
VF-6	2階休憩室	パイプファン	220	7.0	13	1φ100V	V-20PXS3	SUS丸形防風板付VC AT-200TCGS6 24Hスイッチ P-10SWL	1 組
OA-1	給気口	壁付給気金物	300	100.0			P-23GLF5	風量調整形、ネットフィルター付、AT-200TCGS6	1 組

24Hスイッチは電気工事に支給する フードはカラー指定とする

(居室毎の機械換気設備)

階	室 名	床面積 m ²	平均天井高 m	気積 m ³	換気種別	給気機による 給気量 (A) m ³ /H	排気機による 排気量 (B) m ³ /H	換気回数 n	参 考			
									記号	参考品番	摩擦抵抗損失	消費電力
1	見世・中の間・奥の間 厨 房 ・ 店 舗	94.26	3.54	333.71	3		360 279	1.92	VF-1 VF-5	VD-20ZX9-G V-754K7	9.9 Pa 30.2 Pa	29 W 28.5 W(弱)
2	2 階 ・ 休 憩 室	14.82	2.17	32.15	3		220	6.842	VF-6	V-20PXS3	7.0 Pa	13 W

機 器 表

記 号	品 名	仕 様	数 量
GH-1	ガ ス 給 湯 機	給湯専用 屋外壁掛形 16号 エコジョースト 台所リモコン (配管配線共) LPG ガス消費量 38.7KW 消費電力 41W	1 組
		リモコンコード 8m 電源 AC100V 配管 caliber (H=650) GV 1MPa, GC, FJ×300L	
		参考品番 GS-H1600W-1、MC-210、HC-6528、FMY02-08、(H ⁺ -H ⁺ ス)	

器 具 表

品 名	設置場所 参 考 品 番	計	屋 外	男 子 ト イ レ	女 子 ト イ レ	多 目 的 ト イ レ	キ ッ チ ン	中 の 間	
洋 風 便 器	CS670B TCF6421 YH600FM GBC-S12S DV-S528 CF-A63KU	2		1	1				
	CS20AB SH30BA TCF4721AMV86PA YH600FM PTC-A23RJSBPJ4RB/SSW	1				1			
手 す り	T114CS8R PTC-A23RJSBPJ4RB/SSWに含	1				1			
	T114CL11 PTC-A23RJSBPJ4RB/SSWに含	1				1			
洗 面 器	L270C TEN40AB TL220D T6BMP L-365APR/BW1	1				1			
	LSE90AAPT GAWL-33P (自動給水付)	1				1			
ベビーシート	YKA25 KFA-23 KF-D17	1				1			
	YKA13 KFA-12 KF-D17	1				1			
手 洗 器	L30DM TEN40A TS126AR YM3545F L-132G AM-120C LF-4PA SF-10E KF-24F KF-3545AP	1					1		
	LSL570AP L-A74M2C	2		1	1				
洗 濯 流 し	SK500 T200SNR13 TL220D T6PMR S-21S SF-21PAM LF-7R-13	1				1			
混 合 水 栓	TKGG31EC SF-HE420SXHK	2					2		
	T130AUN13 LF-12F-13	1						1	
単 水 栓	TLC11 SF-E546S	1						1	
水 栓 柱	人研ぎ製 L=900	2	2						
	T200SNR13 LF-7RE-13	2	2						
ガ ス 栓	2口 エコジョースト 3/8×1/2	1	1						

器具取付けは、裏板、支持金物にて、堅固に取り付ける事
陶器等の色は係員承諾により決定する。カウンター、流し台、化粧鏡は建築工事とする。
上段はTOTO、下段はLIXILを示す

建築事務所 V A N ・アーキメディア

Y・KOSHIO ARCHITECT OFFICE
1級 162327号 小 塩 康 史

藤枝市小石川町一丁目 9-6 TEL (054) 645-0817
FAX (054) 645-3090

PROJECT

岡部宿内野本陣店舗・休憩棟建築工事

DRAWING

機械設備・機器器具表

SCALE

NUMBER

M-03