



# ブロック塀等の専門家診断結果 所在地

診 断 項 目		点検結果		
<b>1 基礎の根入れはあるか</b> コンクリートの基礎は、地盤から30cm根入れされていることが必要です。		適合	不適合	不明
<b>2 塀は高すぎないか</b> 塀の高さは、地盤から2m以下か（石造の場合は1.2m以下）		適合	不適合	—
<b>3 控壁はあるか</b> ①控壁は塀の長さ3.2m以下ごとに設置 ②控壁の長さは40cm以上あるか。				
<b>4 塀の傾き、ひび割れはないか</b>		適合	不適合	—
<b>5 塀に鉄筋は入っているか</b> ①鉄筋は、縦横とも80cm以下の間隔で入っている ②控壁の鉄筋は図のように入っているか。				
<b>診 断 結 果</b> （5項目の一つでも不適合があると危険と判断されます。） （5項目に不適合がなく、一つでも不明があると要注意と判断されます。）		安全	危険	要注意
＜所見＞				
診断日		診断者		